

Số: 120 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

Kế hoạch đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy các bến xe

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2023 phê duyệt kế hoạch đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy các bến xe Giáp bát, Gia lâm và Mỹ Đình như sau:

1. Sự cần thiết đầu tư

Các công trình bến thuộc Công ty được xây dựng từ lâu, trong các giai đoạn khác nhau, nên hệ thống phòng cháy hiện chưa được hoàn thiện theo tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy. Vì vậy, cần thiết phải đầu tư hoàn thiện hệ thống PCCC tại các bến xe để đảm bảo an toàn vận hành, sản xuất và thực hiện đúng quy định của cơ quan chức năng về tiêu chuẩn PCCC, đảm bảo duy trì hoạt động ổn định liên tục của bến xe.

Mặt khác, việc thực hiện đầu tư hệ thống PCCC nhằm thực hiện theo đúng yêu cầu của Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của HĐND Thành phố Hà nội quy định về xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC trên địa bàn thành phố.

2. Quy mô đầu tư

Căn cứ nhu cầu sử dụng và yêu cầu thực tế khai thác vận hành, đề xuất triển khai thực hiện các nội dung và quy mô đầu tư như sau:

1. Hạng mục hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy tại bến xe Mỹ Đình: Trên cơ sở hệ thống PCCC hiện có, đầu tư bổ xung và hoàn thiện hạng mục Hệ thống PCCC tự động sensor khu vực nhà bến, hệ thống cảnh báo cháy tự động.

2. Hạng mục đầu tư lắp đặt hệ thống PCCC Bến xe Giáp Bát: Hệ thống PCCC của bến xe Giáp bát hiện rất thiếu do được đầu tư từ năm 1988. Để đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn PCCC sẽ phải đầu tư: hệ thống bể cứu hỏa, hệ thống đường nước, hệ thống phun nước tự động sensor, hệ thống cảnh báo cháy tự động.

3. Hạng mục đầu tư lắp đặt hệ thống PCCC Bến xe Gia Lâm: Hệ thống PCCC của bến xe Gia Lâm hiện rất thiếu do được đầu tư từ năm 1986. Để đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn PCCC sẽ phải đầu tư: hệ thống bể cứu hỏa, hệ thống đường nước, hệ thống phun nước tự động sensor, hệ thống cảnh báo cháy tự động.

3. Tổng mức đầu tư và nguồn vốn

TT	Hạng mục đầu tư	Quy mô	Mức đầu tư
1	Hoàn thiện hệ thống PCCC Bến xe Mỹ Đình	1 hệ thống	1.000.000.000
2	Lắp đặt hệ thống PCCC Bến xe Giáp Bát	1 hệ thống	5.800.000.000
3	Lắp đặt hệ thống PCCC Bến xe Gia Lâm	1 hệ thống	2.500.000.000
4	Tổng cộng		9.300.0000.000

Tổng vốn đầu tư: 9.300.000.000đ (Chín tỷ ba trăm triệu đồng chẵn)

4. Nguồn vốn đầu tư: Vốn doanh nghiệp

5. Tiến độ đầu tư:

- Hoàn thiện hệ thống PCCC Bến xe Mỹ Đình: quý 2 -2023
- Lắp đặt hệ thống PCCC Bến xe Giáp Bát: 2023 - 2024
- Lắp đặt hệ thống PCCC Bến xe Gia Lâm: 2023 - 2024

6. Tổ chức thực hiện

Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành, bộ phận có liên quan triển khai kế hoạch đảm bảo hiệu quả và đúng quy định.

Trên đây là kế hoạch đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy các bến xe Giáp bát, Gia lâm và Mỹ Đình, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Hữu Tuyền